

<p><b>Общество с ограниченной ответственностью «КАЗАЧКА»</b>  ИНН 6102041991 ОГРН 1126189003676  Юр.адрес: 346703, Ростовская область, Аксайский район,  с.п. Ленинское, тер. Северная, зд. 1  Почтовый адрес: 344002, г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 170/84.  тел. (863) 308-91-07, (863) 308-91-04, (863) 308-91-09.</p>	<p>Основание:  протокол  испытаний № 3-  58-23 от  27.06.2023г.</p>
<p>ПАСПОРТ №10/24/ТСМ  на песок природный для строительных работ по ГОСТ 8736-2014 «Песок для  строительных работ. Технические условия».</p>	<p>25.01.2024 г.</p>

**Наименование продукции:** песок природный для строительных работ.

**Способ добычи:** с использованием гидрогрохота конического.

**По лицензии:** ООО «Казачка», с месторождения Ростовский 1 № РСТ 80752 ТЭ.

**Местонахождение:** карта № 2.

**Объем:** 74 882 м<sup>3</sup>.

### ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей	Фактические показатели
Модуль крупности	1,02
Группа песка	Очень мелкий
Полный остаток на сите 0,63, % по массе	0,69
Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм, % по массе	17,11
Содержание зерен крупностью свыше 5 мм, % по массе	0
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	2,28
Насыпная плотность, кг/ м <sup>3</sup>	1318
Истинная плотность, г/ см <sup>3</sup>	2,64
Пустотность, %	50,0
Коэффициент фильтрации, м/сут	1,71

Песок соответствует требованиям ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ.

**Технические условия».**

Испытания проведены ООО «Ростовская Строительная Лаборатория», 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 8А, литер Л, офис №30, тел. +7(863) 438-64-64.

### РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование показателей	НД на методы испытаний	Допустимые уровни	Фактическое значение показателей	Погрешность (+/-)
Эффективная удельная активность, не более, Бк/кг	ГОСТ 30108-94, Приложение А	370	19	5

Исполнительный директор  
ООО «КАЗАЧКА»



Шалагинов К.К.