

<p>Общество с ограниченной ответственностью «КАЗАЧКА» ИНН 6102041991 ОГРН 1126189003676 Юр.адрес: 346703, Ростовская область, Аксайский район, с.п. Ленинское, тер. Северная, зд. 1 Почтовый адрес: 344002, г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 170/84. тел. (863) 308-91-07, (863) 308-91-04, (863) 308-91-09.</p>	<p>Основание: протокол испытаний № 2- 10-58-23 от 04.12.2023г.</p>
<p>ПАСПОРТ №08/23/ТСМ на песок природный для строительных работ по ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия».</p>	<p>19.12.2023г.</p>

Наименование продукции: песок природный для строительных работ.

По лицензии: ООО «Казачка», с месторождения Ростовский 1 № РСТ 80752 ТЭ.

Местонахождение: западная часть карты № 5.

Объем: 209 600 м³.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей	Фактические показатели
Модуль крупности	1,16
Группа песка	Очень мелкий
Полный остаток на сите 0,63, % по массе	4,21
Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм, % по массе	11,96
Содержание зерен крупностью свыше 5 мм, % по массе	0,49
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	1,37
Насыпная плотность, кг/ м ³	1420
Истинная плотность, г/ см³	2,65
Пустотность, %	46,3
Коэффициент фильтрации, м/сут	1,18

Песок соответствует требованиям ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия».

Испытания проведены ООО «Ростовская Строительная Лаборатория», 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 8А, литер Л, офис №30, тел. +7(863) 438-64-64.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование показателей	НД на методы испытаний	Допустимые уровни	Фактическое значение показателей	Погрешность (+/-)
Эффективная удельная активность, не более, Бк/кг	ГОСТ 30108-94, Приложение А	370	19	5

Исполнительный директор
ООО «КАЗАЧКА»



Шалагинов К.К.